SISTEMAS PVC · DATOS SELECCIONADOS

Tubería PVC-O 500 · dimensiones seleccionadas



Fotografía original de la biblioteca facilitada. Ilustra solo la familia; no identifica una medida, clase de material, presión ni lote certificado específicos.

RESUMEN DEL DOCUMENTO

Material seleccionado
PVC-O 500

Tablas de selección
1

Diámetros nominales indicados
17

> Solo clase 500, diámetros 90–630 mm y SDR45.8 / 37 / 29. Son datos de selección del catálogo, no un certificado de ensayo ni un diseño de proyecto. Las tablas revisadas figuran en las páginas siguientes.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el material exacto, la designación de medida, el diámetro exterior, la serie de espesores, la cantidad y las condiciones de servicio. Confirma planos actuales, compatibilidad y disponibilidad antes del pedido.

LÍMITES DEL DOCUMENTO

Basado en los datos del catálogo facilitado. No es un certificado, informe de ensayo, guía de instalación ni aprobación de cumplimiento normativo vigente. La presión y la idoneidad de servicio requieren confirmación adicional.

Consultas sobre productos y configuración
sales@wordpipes.com

SISTEMAS PVC · DATOS SELECCIONADOS

PVC-O 500 · diámetros seleccionados 90–630 mm

ENTRADAS DEL CATÁLOGO REVISADAS

Diámetro nominal (mm)	SDR45.8 / 1,6 MPa Espesor (mm)	SDR37 / 2,0 MPa Espesor (mm)	SDR29 / 2,5 MPa Espesor (mm)
90	2	2.5	3.1
110	2.4	3.1	3.8
125	2.8	3.5	4.3
140	3.1	3.9	4.8
160	3.5	4.4	5.5
180	4	5	6.2
200	4.4	5.5	6.9
225	5	6.2	7.7
250	5.5	6.9	8.6
280	6.2	7.7	9.6
315	6.9	8.7	10.8
355	7.8	9.8	12.2
400	8.8	11.1	13.7
450	9.9	12.4	15.4
500	11	13.7	17.1
560	12.3	15.4	19.2
630	13.8	17.3	21.6

Solo PVC-O de clase 500. Las presiones son designaciones del catálogo. La fuente sugiere profundidades máximas de 3,0 / 4,0 / 5,0 m para SDR45.8 / 37 / 29, respectivamente; no constituyen diseños de obra aprobados. Verifica suelo, apoyo, cargas, vacío, transitorios y condiciones del proyecto con el responsable del diseño. Otras clases y SDR65/SDR51 quedan excluidos.

Basado en los datos del catálogo facilitado. No es un certificado, informe de ensayo, guía de instalación ni aprobación de cumplimiento normativo vigente. La presión y la idoneidad de servicio requieren confirmación adicional.